

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Александровского района
Оренбургской области
«Новомихайловская основная
общеобразовательная школа»
ИНН 5621020947 КПП 562101001
ОГРН 1205600002519
461850, Оренбургская область
Александровский район,
с. Новомихайловка, ул Новая, 2
Тел. 8(35359) 26-3-39
№ _____

Государственному инспектору
Шарлыкского и Александровского районов,
дознавателю ОНД и ПР Шарлыкскому и
Александровскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Оренбургской области
старшему лейтенанту внутренней службы
Е.В. Дыменко

«05» июля 2021 г

**Отчет
об исполнении предписаний
по представлению № 10 от 10.06.2021 г.
МБОУ «Новомихайловская ООШ»**

№ п\п	Виды нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений электрощитовой, котельной.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. От 31.12.2020) «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.12	01.08.2021 г.	Проведено категорирование электрощитовой и котельной.
2	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. От 31.12.2020) «об утверждении Правил	01.08.2021 г	Исполнено

	световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными к сети	противопожарного режима в Российской Федерации» п.48		
3	Дверь эвакуационного выхода центрального входа открывается не по направлению выхода из здания	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ст.4, ч.1 ст.6, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ред. От 09.12.2010) п.4.2.6	01.08.2021 г.	Исполнено
4	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. От 31.12.2020) «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.13	01.08.2021 г.	Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 06.08.2020 г.
5	Эвакуационный выход из	«Технический	01.08.2021 г.	Письмо главе

подвала предусмотреть с обособленным выходом наружу	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ст.4, ч.1 ст.6, СНиП 21-01- 97* п. 6.9.*	района от 18.06.2021 г. об устранении нарушений. Нарушения устранены.
---	---	--

Директор МБОУ «Новомихайловская ООШ»



Р.Р. Сарбаева